



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307671192

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NBP-63R; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC230V(1P), AC400V(2P/3P/4P); In:
1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 过电流脱扣器类型:
热磁式; Ics: 7.5kA; Icu: 15kA; 选择性类别: A; 极数: 1P, 2P, 3P, 4P; 适用于隔离;
适用频率: 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月06日 有效期至：2029年08月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

