

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307001811

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格: NBPLE-63Y, NBPLE-63YH, NBPLG-63YH; 详见附件
依据的标准: GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-20
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307001811

产品系列、型号、规格(附件):

NBPLe-63Y, NBPLe-63YH, NBPLe-63YH
Uimp-4kV;
Ui: 500V;
Ue AC220V/230V/240V;
In: 一般型: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
S型: 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
断时值和类型 C型, D型
I Δ n: 一般型: 0.01A, 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A A型(NBPLe-63YH);
AC型(NBPLe-63Y, NBPLe-63YH, NBPLe-63YH);
S型: 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A AC型(NBPLe-63Y, NBPLe-63YH);
电子式;
I Δ m 2000A;
Ics: 4500A(NBPLe-63Y), 6000A(NBPLe-63YH, NBPLe-63YH);
Icn: 4500A(NBPLe-63Y), 6000A(NBPLe-63YH, NBPLe-63YH);
脱扣 1P+N(带一个保护板, N板可关闭);
适用于隔离

型号解释:



联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-20
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001811

产品系列、型号、规格(附件):

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-20
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。