



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-784797

(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: NXA40N 、 NXA40N/4 、 NXA40N/NE 、
NXA40N/4NE、NXAF40N、NXAF40N/4

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



安全型式试验报告

样品名称: 万能式断路器
 型号: NXA40N、NXA40N/4、
 NXA40N/NE、NXA40N/4NE、
 NXAF40N、NXAF40N/4
 商标: CHINT/正泰
 样品数量: 3台
 样品来源: 工厂送样

收样日期: 2021-04-27
 完成日期: 2021-05-18

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司
 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工
 业园区正泰路1号

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司
 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工
 业园区正泰路1号

生产企业: 温州正泰电器科技有限公司
 生产企业地址: 浙江省温州经济技术开发区
 滨海二道1318号

试验依据标准:

GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器》

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 产品型号规格及相关情况见附页1

主检: 方祥 日期: 2021.05.19

审核: 倪吉福 日期: 2021.05.19

签发: 日期: 2021.05.19

(检测机构名称、盖章)
 2021年05月19日
 检验检测专用章

备注:

变更项目	变更前	变更后
见附页2	见附页2	见附页2
原证书编号	CQC2015010307829320	
原测试报告编号	00901-A2020CCC0307-3480191	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页 1:

型号: NXA40N、NXA40N/4、NXA40N/NE、NXA40N/4NE、NXAF40N、NXAF40N/4

额定冲击耐受电压(U_{imp}): 12kV;

额定绝缘电压(U_i): 1000V;

额定工作电压(U_e): AC380V/AC400V/AC415V, AC440V/AC525V/AC690V;

额定电流(I_n): 3200A、3600A、4000A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

I_{cs} =80kA(AC380V/AC400V/AC415V), 65kA(AC440V/AC525V/AC690V);

I_{cu} =80kA(AC380V/AC400V/AC415V), 65kA(AC440V/AC525V/AC690V);

I_{cw} =65kA/1s(AC380V/AC400V/AC415V), 65kA/1s(AC440V/AC525V/AC690V);

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

辅助触头(本体): 4NO4NC, 6NO6NC;

U_i : 415V;

I_{th} : 6A;

U_e/I_e : AC-15: U_e/I_e : AC415V/0.75A, AC240V/1.3A;

DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

检验项目汇总表

[illegible]