



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302664570

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

NM3SD-250□; Ue: AC380V/400V/415V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ie: 100A、125A、160A、200A、250A; Ith: 250A; Icw: 3kA/1s、3kA/3s; Icm(峰值): 5kA; 使用类别: AC-22A, AC-23A; 防护等级: IP20(接线端子除外); 极数: 3P; 配用的辅助触头(1NO1NC): Ith: 3A; AC-15: Ue: AC380V/400V/415V, Ie: 0.26A; DC-13: Ue: DC110V/220V/250V, Ie: 0.14A; 型号解释

见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年07月26日 有效期至: 2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302664570

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

N M 3 SD - 250 □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 企业代号

② 塑料外壳式断路器

③ 设计序号

④ 派生代号，表示隔离开关

⑤ 壳架等级电流 (A)

⑥ 功能代号：缺省：无显示，无短路保护

D：带显示，无短路保护

P：无显示，有短路保护(415V Icu=36kA)

DP：带显示，有短路保护(415V Icu=36kA)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司