



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307685278

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器
NXA40N、NXA40N/4、NXA40N/NE、NXA40N/4NE、NXAF40N、NXAF40N/4；
详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 30 日 有效期至：2029 年 08 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307685278

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号: NXA40N、NXA40N/4、NXA40N/NE、NXA40N/4NE、NXAF40N、NXAF40N/4
额定冲击耐受电压(U_{imp}): 12kV;
额定绝缘电压(U_i): 1000V;
额定工作电压(U_e): AC380V/AC400V/AC415V, AC440V/AC525V/AC690V;
额定电流(I_n): 3200A、3600A、4000A;
过电流脱扣器类型: 电子式;
 I_{cs} =80kA (AC380V/AC400V/AC415V), 65kA (AC440V/AC525V/AC690V);
 I_{cu} =80kA (AC380V/AC400V/AC415V), 65kA (AC440V/AC525V/AC690V);
 I_{cw} =65kA/1s (AC380V/AC400V/AC415V), 65kA/1s (AC440V/AC525V/AC690V);
选择性类别: B;
极数: 3P, 4P;
适用于隔离;
适用频率: 50/60Hz;
辅助触头(本体): 4N04NC, 6N06NC;
 U_i : 415V;
 I_{th} : 6A;
 U_e/I_e : AC-15: U_e/I_e : AC415V/0.75A, AC240V/1.3A;
DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;
型号解释:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司