

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012257866

发证日期: 2020 年 07 月 23 日

有效期至: 2031 年 10 月 19 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
产品名称和系列、 规格、型号	刀开关 HD□-1500/□□□□□、HS□-1500/□□□□□; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; I_{th} : 1500A; U_e : AC690V; I_e : 1500A; I_{cw} : 30kA/1s; I_{cm} (峰值): 63kA; 使用类别: AC-21B(HD12-1500、HD13-1500、HD14-1500、HS12-1500、HS13-1500)、 AC-20B(HD11-1500、HS11-1500); 极数: 3P、4P; 型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC20012257866

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

H□	□	1500	/	□	□	□	□	□
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- 1) 类组代号: “HD” 表示单投刀开关, “HS” 表示双投刀开关
- 2) 设计代号: “11”: 中央手柄式、“12”: 侧方正面杠杆操作机构式、“13”: 中央杠杆操作机构式、“14”: 侧面手柄式
- 3) 额定工作电流 (A)
- 4) 极数: 3-3P、4-4P
- 5) “0” 表示不带灭弧罩、“1” 表示有灭弧罩; 对于中央手柄式: “8” 表示板前接线式、“9” 表示板后接线式、无则表示仅一种接线方式, 即板前接线
- 6) 对于设计代号 “13”: 有 “BX” 表示旋转式操作型, 无 “BX” 表示中央杠杆式操作型
- 7) 对于设计代号 “11”: B 表示保护型, 带保护盖, 无表示不带保护盖
- 8) 对于 “HD11”: F 表示防误操作型, 带锁扣机构(仅针对板前接线), 无字母表示普通型, 其它型号: 无

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心