



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307634896

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

电能表外置断路器

NBP-125NZS, NBP-125HZS, NBP-125NGVS, NBP-125HGVS, NBP-125KGVs,
NBP-125ZW, NBP-125NGV E, NBP-125HGV E, NBP-125NGVW, NBP-125HGVW, NBP-125NGVS
E, NBP-125HGVS E; 具体参数和型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月19日 有效期至：2029年05月28日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年05月29日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307634896

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NBP-125NZS,NBP-125HZS,NBP-125NGVS,NBP-125HGVS,NBP-125KGVs,
NBP-125ZW,NBP-125NGV E,NBP-125HGV E,NBP-125NGVW,NBP-125HGVW,
NBP-125NGVS E,NBP-125HGVS E

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ue: AC230V(1P+N(带一个保护极,N 极可开闭), 2P),
AC400V(3P,3P+N(带三个保护极,N 极可开闭), 4P);

In: 见下表;

Icn= Icn1: 见下表;

Ics: 见下表;

瞬时脱扣类型: C 型;

极数: 1P+N(带一个保护极,N 极可开闭), 2P, 3P,3P+N(带三个保护极,N 极可开闭), 4P;

控制方式: 远程全自动控制方式;

控制电平电压: AC220V

型号	电流规格(A)	瞬时脱扣类型	Ics (kA)	Icn (kA)
NBP-125NZS, NBP-125NGVS, NBP-125KGVs, NBP-125NGV E, NBP-125NGVW, NBP-125NGVS E	63, 80, 100, 125	C	6	6
NBP-125ZW	100, 125	C	6	6
NBP-125HZS, NBP-125HGVS, NBP-125HGV E NBP-125HGVW, NBP-125HGVS E	63, 80	C	7.5	10

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307634896

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

NBP-125 □ □

ZS：代表具有自动重合闸功能，

GVS：代表具有过欠压保护及自动合闸功能，

ZW：代表具有自动合闸、无线控制功能，

GVE：表示新能源专供，具有过、欠、失压保护功能及自动重合闸功能，

GVW：代表具有无线控制功能，过、欠、失压保护功能和自动重合闸功能。

GVSE：表示新能源专供，代表具有过欠压保护及自动合闸功能

分断能力代号，N 代表 6kA,H 代表 10kA,K 代表 6kA（山东电网专供）

壳架等级 125A

系列号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司