



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641938

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

真空交流接触器

CKJ5-125、CKJ5-160; Uimp: 12kV; Ui: 1140V; Ith: 125A, 160A; 使用类别: AC-3, AC-4; Ue: AC380/660/1140V; Ie: 125A (AC-3)、100A (AC-4), 160A (AC-3)、130A (AC-4); Us: AC36V、110V、127V、220V、380V, 50Hz; 3P; 配用的辅助触头(本体): 2NO, 2NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: 380V/1.9A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.31A

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月13日 有效期至: 2029年06月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

