



产品认证证书

证书编号: CQC11002060382

发证日期: 2021 年 07 月 19 日

有效期至: 长期有效

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 继电器
NJDC-17 系列 触点负载: 10A 250VAC/30VDC(2Z); 5A 250VAC/30VDC(2ZS/3ZS); 3A 250VAC/30VDC(4ZS); 线圈电压: 6VAC、12VAC、24VAC、36VAC、48VAC、110VAC、127VAC、220VAC、230VAC、240VAC、380VAC、400VAC、415VAC 1.8VA; 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、127VDC、220VDC 0.9W; 电气寿命: 100000 周期; 机械寿命: 1000000 周期; 环境温度: -25°C~55°C; RT I

产品标准和技术要求 GB/T 21711.1-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2011 年 07 月 12 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC11002060382

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号命名规则:

NJDC-17 (D) / 2Z

触点形式

2Z: 10A二组转换

2ZS: 5A二组转换

3ZS: 5A三组转换

4ZS: 3A四组转换

功能代号

无: 普通型

D: 带状态指示灯 (可选)

B: 带状态指示灯及浪涌抑制 (可选)

M: 带隔弧罩, 用于4ZS规格 (可选)

基本型号: NJDC-17

线圈电压
(Coil voltage)

AC: (6~415)V

DC: (5~220)V



中国质量认证中心