



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:


申请编号: A2016CCC0307-2248575
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CB-125A

检测机构: 上海电器设备检测所



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: CB-125A</p> <p>商 标: CHINT</p> <p>样品数量: 25 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2016-06-23</p> <p>完成日期: 2016-06-24</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB14048.2-2008 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>CB-125A</p> <p>Ui: 500V;</p> <p>Uimp: 4kV;</p> <p>Ue: AC220/230/240V(1P), AC380/400/415V(2P, 3P, 4P);</p> <p>In: 63A, 80A, 100A, 125A;</p> <p>Ics=7.5kA, Icu=10kA;</p> <p>过电流脱扣器类型: 热磁式;</p> <p>使用类别: A;</p> <p>适用隔离;</p> <p>1P, 2P, 3P, 4P</p>	
<p>主检: 邵吉福 日期: 2016.6.24</p>	 <p>(检测机构名称、盖章)</p> <p>2016 年 06 月 24 日</p>
<p>审核: 程彦敏 日期: 2016.6.24</p>	
<p>签发: 魏永媛 日期: 2016.6.24</p>	
<p>备注: 无</p>	