



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307667895

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器
NL1-63, NL1-63Y; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 16916.1-2014; GB/T 16916.21-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月31日 有效期至：2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307667895

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NL1-63, NL1-63Y

Uimp: 4kV;

Ui: 500V;

Uc: AC230/240V (2P), AC400/415V (4P);

一般型: In: 16A, 25A, 32A, 40A, 63A;

I Δ n: 0.01A (仅 16A, 25A, 32A, 2P), AC 型, A 型;

I Δ n: 0.03A, 0.1A, 0.3A, AC 型, A 型;

I Δ n: 0.5A, AC 型;

S 型: In: 25A, 32A, 40A, 63A;

I Δ n: 0.1A, 0.3A, AC 型, A 型;

I Δ n: 0.5A, AC 型;

制造商代码 SI: In: 16A, 25A, 32A, 40A, 63A,

I Δ n: 0.03A, 0.1A, 0.3A, A 型;

制造商代码 G: In: 16A, 25A, 32A, 40A, 63A,

I Δ n: 0.03A, 0.1A, 0.3A, AC 型, A 型;

I Δ n: 0.5A, AC 型;

额定剩余动作类型: 电磁式;

I Δ m: 500A (16A, 25A, 32A, 40A), 630A (63A);

Im: 500A (16A, 25A, 32A, 40A), 630A (63A);

Inc: 4.5kA, 6.0kA, 10kA;

I Δ c: 4.5kA, 6.0kA, 10kA;

极数: 2P, 4P;

适用频率: 50/60Hz;

适用于隔离。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307667895

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

N L 1 - 63 □

无：N 极在左，Y：N 极在右
壳架等级电流 (A)
设计序号
剩余电流动作断路器
企业特征代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司