

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107306749

发证日期: 2021 年 09 月 02 日

有效期至: 2031 年 08 月 04 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 温州正泰电器科技有限公司  
**及生产地址** 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、规格、型号** 塑料外壳式断路器 (量测开关)  
NM3N-250、NM3N-160; 具体参数及型号解释见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.2-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021 年 08 月 04 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC21107306749

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

具体参数:

NM3N-250、NM3N-160;

Ue: AC380/400/415V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV

In: NM3N-250: 100A、125A、160A、200A、250A;

NM3N-160: 80A、100A、125A、160A;

Ics: 36kA (C 型), 36kA (S 型);

Icu: 36kA (C 型), 50kA (S 型);

Icw: 3kA/1s (仅电子式);

过电流脱扣器类型: 热磁式、电子式;

选择性类别: A 类;

极数: 3P; 产品适用于隔离;

符合附录 N 的电子附件:


电动操作机构 Us: AC220/230/240V, AC380/400/415V, DC110V, DC220/250V;

欠压脱扣器 Us (仅热磁式): AC220/230/240V, AC380/400/415V;

配用的辅助触头 (1NO1NC) (仅热磁式): Ith: 3A;

AC-15: AC380/400/415V/0.26A; DC-13: DC110/220/250V/0.14A;

型号的解释:



注 1: 最大电流段等级代号 (A): 160、250;

注 2: 短路分断能力级别代号: C (普通型)、S (标准型);

注 3: 极数: 3 表示三极;



中国质量认证中心