

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2007010304244271

发证日期: 2022 年 11 月 17 日

有效期至: 2031 年 11 月 23 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
NC8-09□□/□□/□, NC8-09□□/□□/□/□, NC8-12□□/□□/□, NC8-12□□/□□/□/□, NC8-18□□/□□/□, NC8-18□□/□□/□/□/□, NC8-18□□/□□/□/□/□/□/□; 详见参数附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

电话: +86 10 83886666

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2007010304244271

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

极数: 3P,4P (4NO,2NO+2NC);
外壳防护等级: IP20 (仅适用于正前侧);
配用的辅助触头: (本体)
2NO2NC,1NO1NC,2NO,2NC,2NO1NC,1NO2NC,1NO,1NC;
Ith: 10A;
AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/415V/1.5A;
DC-13: Ue/Ie: DC220V/250V/0.3A;

型号解释:

N C 8-□□□□/□□

N 表示可逆产品, 非可逆时省略不写
Z 直流线圈、W 宽电压线圈, B 标准型, 省略不写
常闭主触头数量, 数量为 0 时, 省略不写
常开主触头数量, 数量为 3 时, 省略不写
常闭辅助触头数量, 3 极为 1 时、4 极为 0 时, 省略不写
常开辅助触头数量, 3 极为 1 时、4 极为 0 时, 省略不写
(AC-3、415V/400V/380V 时) 额定工作电流 (A)
设计序号
接触器
企业特征代号

注: 常开、常闭辅助触头组合型号: 11、22、20、02、21、12、10、01, 为 11 时省略不写, 0、1、2 均代表触头数量;

常开、常闭主触头组合型号: 30、40、22; 为 30 时省略不写, 为 40 时简写为 4



中国质量认证中心