



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: A2024CCC0304-4494452
(任务编号)

产品名称: 电动机保护器

型 号: NJBK1-80

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 电动机保护器</p> <p>型 号: NJBK1-80</p> <p>商 标: /</p> <p>数 量: 5 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2024-07-16</p> <p>完成日期: 2024-07-30</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T14048.4-2020 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>NJBK1-80</p> <p>Ue:AC415V;Ui:690V; Uimp:4kV;</p> <p>Ie: 1A~5A, 2A~10A,6A~30A,16A~80A;</p> <p>脱扣级别: 5,10A,10,20,30;极数:3P;</p> <p>外壳防护等级:IP20;</p> <p>配用的辅助触头:2NO 或 1NO1NC;</p> <p>Ith:5A;Ue/Ie:AC-15:AC240V/1.5A,AC415V/0.95A</p>	
<p>主检: 王 炜 签名:  日期: 2024-08-07</p>	 <p>(检测机构名称: 盖章)</p> <p>2024年8月07日</p>
<p>审核: 任 翔 签名:  日期: 2024-08-07</p>	
<p>签发: 陈 源 签名:  日期: 2024-08-07</p>	
<p>备 注:</p> <p>1.变更情况: 见附页;</p> <p>2.原认可报告编号: 02401-2111923025-S;</p> <p>3.出具原试验报告的检测单位: 浙江方圆检测集团股份有限公司;</p> <p>4.原证书编号: 2024010304647116;</p> <p>5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p>	

