



# 产品认证证书

证书编号: CQC23002375105

发证日期: 2023 年 01 月 31 日

有效期至: 长期有效

**委托人名称** 上海诺雅克电气有限公司  
**及注册地址** 上海市松江区思贤路 3857 号

**制造商名称** 上海诺雅克电气有限公司  
**及注册地址** 上海市松江区思贤路 3857 号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

**产品名称和系列、规格、型号** 继电器  
见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 21711.1-2008

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求, 特发此证。  
本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC23002375105

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

ExJPV33 E/Ex9JPV33 系列、ExJPV40 E/Ex9JPV40

系列、ExJPV50 E/Ex9JPV50 系列

触点负载: ExJPV33 E/Ex9JPV33 系列: 接通 26A 载流 33A 断开  
26A 277VAC、33A 277VAC;

ExJPV40 E/Ex9JPV40 系列: 接通 26A 载流 40A 断开  
26A 277VAC、40A 277VAC;

ExJPV50 E/Ex9JPV50 系列: 接通 26A 载流 50A 断开  
26A 277VAC、50A 277VAC;

线圈: 6VDC、9VDC、12VDC、24VDC、48VDC 1.4W (ExJPV33  
E/Ex9JPV33 系列)、1.6W (ExJPV40 E/ Ex9JPV40  
系列、ExJPV50 E/Ex9JPV50 系列);

电气寿命: 30,000 周期 (接通 26A 载流 33A 断开 26A 277VAC、  
接通 26A 载流 40A 断开 26A 277VAC、接通 26A 载流  
50A 断开 26A 277VAC);

6,000 周期 (33A 277VAC、40A 277VAC、50A 277VAC);

机械寿命: 500,000 周期;

环境温度: -40℃~85℃; RTI、RTII



## 中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC23002375105

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

## 产品命名方式:

### 一: 常规型

Ex 9 J PV □ □ - 1H / □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1)企业特征代号: Ex

(2) 设计序号: 9

(3) 产品类型: 继电器

(4) 使用场合: 光伏专用

(5) 类别代号: 无: 常规型

(6) 负载电流 (A): 33、40、50

(7) 触点类型: 1H: 1 组常开 (可以省略)

(8) 线圈电压: 6VDC、9VDC、12VDC、24VDC、48VDC

## 产品命名方式:

### 二: 新能源专供

Ex J PV □ E - 1H / □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1)企业特征代号: Ex

(2)产品类型: 继电器

(3)使用场合: 光伏专用

(4)负载电流 (A): 33、40、50

(5)类别代号: E: 新能源专供

(6)触点类型: 1H: 1 组常开 (可以省略)

(7)线圈电压: 6VDC、9VDC、12VDC、24VDC、48VDC

(电流规格和 E 之间空格)



## 中国质量认证中心