



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 ■其他:ODM

申请编号： V2022CQC107502-1022045
(任务编号)

产品名称： 辅助触头组

型 号： NCF8-10M, NCF8-01M

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 辅助触头组 型 号: NCF8-10M, NCF8-01M 商 标: 正泰 / CHINT 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-11-21 完成日期: 2022-12-29	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号																					
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格																						
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NCF8-10M, NCF8-01M Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 10A; AC-15: Ue/le: 120V/6A, 240V/3A, 380V/1.9A; DC-13: Ue/le: 125V/0.55A, 250V/0.27A, 400V/0.15A; 外壳防护等级: IP20																						
主检:  日期: 2022.12.29																						
审核:  日期: 2022.12.29																						
签发:  日期: 2022.12.29																						
备注:																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">ODM 模式认证</th> <th style="width: 25%;">母证书</th> <th style="width: 50%;">ODM 模式申请</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委托人名称</td> <td>上海诺雅克电气有限公司</td> <td>浙江正泰电器股份有限公司</td> </tr> <tr> <td>委托人地址</td> <td>上海市松江区思贤路 3857 号</td> <td>浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</td> </tr> <tr> <td>型号</td> <td>AX4510, AX4501</td> <td>NCF8-10M, NCF8-01M</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td colspan="2">CQC20012247073</td> </tr> <tr> <td>母证书检测机构</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> 说明: 本试验报告引用编号为“00901-V2020CQC012031-495207”的报告, 仅修改了委托人和生产者的名称、地址, 铭牌样式, 产品外观及颜色, 产品其他方面未发生变化, 辅助触头组其他参数均一致。 </td> </tr> </tbody> </table>		ODM 模式认证	母证书	ODM 模式申请	委托人名称	上海诺雅克电气有限公司	浙江正泰电器股份有限公司	委托人地址	上海市松江区思贤路 3857 号	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号	型号	AX4510, AX4501	NCF8-10M, NCF8-01M	母证书编号	CQC20012247073		母证书检测机构	上海电器设备检测所有限公司		说明: 本试验报告引用编号为“00901-V2020CQC012031-495207”的报告, 仅修改了委托人和生产者的名称、地址, 铭牌样式, 产品外观及颜色, 产品其他方面未发生变化, 辅助触头组其他参数均一致。		
ODM 模式认证	母证书	ODM 模式申请																				
委托人名称	上海诺雅克电气有限公司	浙江正泰电器股份有限公司																				
委托人地址	上海市松江区思贤路 3857 号	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号																				
型号	AX4510, AX4501	NCF8-10M, NCF8-01M																				
母证书编号	CQC20012247073																					
母证书检测机构	上海电器设备检测所有限公司																					
说明: 本试验报告引用编号为“00901-V2020CQC012031-495207”的报告, 仅修改了委托人和生产者的名称、地址, 铭牌样式, 产品外观及颜色, 产品其他方面未发生变化, 辅助触头组其他参数均一致。																						

