



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667926

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

HR6-100/3□□、HR6-80/3□□、HR6-63/3□□；Ue：AC415V/690V；Ith：100A、80A、63A；Ie：100A、80A、63A；Ui：1000V；Uimp：12kV；Iq：50kA；使用类别：AC-23B（415V）、AC-22B（690V）；极数：3P；辅助回路：1NO1NC；Ui：250V；Uimp：2.5kV；Ith：5A；AC-15：Ue/Ie：AC220V/0.79A；DC-13：Ue/Ie：DC220V/0.1A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月31日 有效期至：2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

