



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667312

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

电控隔离开关熔断器组

HH15D-250、HH15D-315、HH15D-400、HH15D-630 Ue: AC415V/AC690V; Ie: 250A、315A、400A、630A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 250A、315A、400A、630A; 额定限制短路电流: 100kA (Ue: AC415V)、50kA (Ue: AC690V); 使用类别: AC-22B; 极数: 3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月30日 有效期至：2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

