

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107336074

发证日期: 2022 年 03 月 24 日

有效期至: 2032 年 03 月 23 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

**产品名称和系列、规格、型号** 交流接触器  
NC5-50044、NC5-50044N、NC5P-50044、NC5P-50044N、NC5G-50044、NC5G-50044N、NC5J-50044、NC5J-50044N、NC5NE-50044、NC5NE-50044N; 详见参数附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.4-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC22107336074

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NC5-50044、NC5-50044N、NC5P-50044、NC5P-50044N、NC5G-50044、NC5G-50044N、  
NC5J-50044、NC5J-50044N、NC5NE-50044、NC5NE-50044N

Uimp : 12kV ; Ui : 1000V ; Ith : 700A ;

Ue : AC220V/230V , AC380V/400V , AC660V/690V ;

AC-1 : Ue/Ie : AC220V/230V/700A ; AC380V/400V/700A ; AC660V/690V /700A ;

AC-3 : Ue/Ie : AC220V/230V/500A ; AC380V/400V/500A ; AC660V/690V /353A ;

AC-3e : Ue/Ie : AC220V/230V/500A ; AC380V/400V/500A ; AC660V/690V /353A ;

AC-4 : Ue/Ie : AC220V/230V/147A ; AC380V/400V/147A ; AC660V/690V /145A ;

使用类别 : AC-1,AC-3,AC-3e,AC-4 ;

Us : AC : 110V、120V、127V、220V、230V、240V、380V、400V、415V ; AC/DC : 110V~127V、  
220V~240V、

380V~415V ; 50/60Hz

极数 : 3P ;

配用的辅助触头 : F4-22 ( 2NO2NC )

Uimp : 6kV ; Ith : 10A;

AC-15 : Ue/Ie : AC220V/230V/2.7A , AC380V/400V/1.5A ;

DC-13 : Ue/Ie : DC220V/0.3A



中国质量认证中心