



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665991

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流保护断路器

NM2LC-250Z; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V; In: 250A(100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A 分级可调); 过电流脱扣器型式: 电子式; 选择性类别: A类; 自动重合闸时间: 20s~60s; 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; $I_{\Delta n}$: 1000mA(非延时型: 30mA/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA 可调, 延时型: 50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA)/AC型; Ics: 18kA; Icu: 18kA; Icw: 3kA/1s; $I_{\Delta m}$: 4.5kA; 极数: 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用); 30mA 档不具备重合闸功能

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月29日 有效期至: 2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

