



(2002) 量认监认字(218)号



CNACL

No. 0625



(2002) 量认(国)字(A1463)号

No (2002) 044

国家电力电容器质量监督检验中心  
China Quality Supervision and Test Centre  
for Power Capacitor

检 验 报 告

TEST REPORT

Product NWC1—0.45—30—3 型

产 品 名 称 自愈式低电压并联电容器

Client

送 检 单 位 正 泰 集 团 公 司

Classification

检 验 类 别 委 托 试 验



中 国 西 安 二 0 0 二 年 七 月 五 日

XIAN CHINA



国家电力电容器质量监督检验中心

检 验 报 告

No (2002 ) 044

共 13 页 第 1 页

产品名称	自愈式低电压并联电容器			检验地点	质检中心低电压检验室		
型号规格	NWC1—0.45—30—3			检验日期	2002 年 6 月 25 日至 7 月 2 日		
生产单位	正泰集团公司			检验人员	叶 涛、付宏伟		
产品编号	001、002、003			样 品 情 况	温度类别 ℃	-25/C	
生产年月	2000 年 5 月	商标	正泰		相数和接法	三相、△	
送检单位	正泰集团公司				每相串并联单元数	4 并	
检验类别	委托试验				内放电器件	放电电阻	
检验目的	—				内部保护器件	压力隔离器	
抽样地点	—	抽样基数	—		外壳尺寸 mm	194×132×230	
抽样日期	—	到样日期	—		海拔高度 m	≤2000	
抽 样 者	—	样品等级	—		检 验 依 据	GB/T12747—1991	
送 样 者	邓 浩	样品数量	3 台				
检 验 结 论	所委托试验项目(见第 2 页), 试验结果均符合 GB/T12747—1991 标准 相关条款要求, 检验结论合格。 <div>签发日期: 2002 年 7 月 5 日</div>						
备 注							
批准	杨 南		审核	黄 华		编写	魏玲燕

# 检 验 报 告

No. (2062) 044

共 13 页 第 2 页

[illegible]