



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307669811

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流动作断路器

NBHLE-63Y、NBHLE-63YH: Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC220V/230V/240V; In: 一般型: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: C、D 型; S 型: 25A、32A、40A、50A、63A; I $\Delta$ n: 一般型: 0.01A、0.03A、0.05A、0.075A、0.1A、0.3A; S 型: 0.05A、0.075A、0.1A、0.3A; AC 型; 电子式; I $\Delta$ m: 2kA; Ics=Icn: 4500A (NBHLE-63Y), Ics=Icn: 6000A (NBHLE-63YH); 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离

**产品标准和技术要求**

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 02 日 有效期至: 2029 年 08 月 01 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

