

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2022980307001841



浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2023-12-18
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001841

产品系列、型号、规格:

NM5-125C,E,S,F,H,Q,R ; NM5B-125C,E,S,F,H,Q,R ; NM5P-125C,E,S,F,H,Q,R ; NM5T-125C,E,S,F,H,Q,R ; NM5F-125C,E,S,F,H,Q,R ; NM5H-125C,E,S,F,H,Q,R ; NM5J-125C,E,S,F,H,Q,R ; NM5G-125C,E,S,F,H,Q,R ; NM5NE-125C,E,S,F,H,Q,R ; NM5DC-125C,E,S,F,H,Q,R ; NM5S-125S,F,H,Q,R ; NM5BS-125S,F,H,Q,R ; NM5PS-125S,F,H,Q,R ; NM5TS-125S,F,H,Q,R ; NM5FS-125S,F,H,Q,R ; NM5HS-125S,F,H,Q,R ; NM5JS-125S,F,H,Q,R ; NM5GS-125S,F,H,Q,R ; NM5NES-125S,F,H,Q,R ; 详见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-18
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001841

产品系列、型号、规格(附件):

NM5-125C,E,S,F,H,Q,R; NM5B-125C,E,S,F,H,Q,R;
NM5P-125C,E,S,F,H,Q,R; NM5T-125C,E,S,F,H,Q,R;
NM5F-125C,E,S,F,H,Q,R; NM5H-125C,E,S,F,H,Q,R;
NM5J-125C,E,S,F,H,Q,R; NM5G-125C,E,S,F,H,Q,R;
NM5NE-125C,E,S,F,H,Q,R; NM5DC-125C,E,S,F,H,Q,R;
NM5S-125S,F,H,Q,R; NM5BS-125S,F,H,Q,R; NM5PS-125S,F,H,Q,R;
NM5TS-125S,F,H,Q,R; NM5FS-125S,F,H,Q,R; NM5HS-125S,F,H,Q,R;
NM5JS-125S,F,H,Q,R; NM5GS-125S,F,H,Q,R; NM5NES-125S,F,H,Q,R;
Ui:1000V;
Uimp:8kV;
Ue: AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/690V;
热磁式、电磁式;
In: 16A,20A,25A,30A,32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,100A,110A,125A ;
电子式: In: 32A,40A,50A,60A,63A,65A,70A,75A,80A,85A,90A,100A,110A,125A ;
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式、电子式;
额定短路分断能力:
C 型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=15kA, Icu=25kA
E 型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=20kA, Icu=20kA
S 型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)
Ics=20kA/4kA, Icu=36kA/8kA
F 型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)
Ics=36kA/4kA, Icu=36kA/8kA
H 型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)
Ics=36kA/5kA, Icu=50kA/10kA
Q 型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)
Ics=50kA/5kA, Icu=50kA/10kA
R 型: (AC380V/AC400V/AC415V) / (AC660V/AC690V)
Ics=50kA/5kA, Icu=70kA/10kA;
适用频率: 50Hz/60Hz; 选择性类别: A 类;
脱扣级别:热磁式:10A、10、20; 电子式: 5、10A、10、20、30;
极数: 3P、3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P;
具有隔离功能, 其中 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭) 不适用于隔离;
配用的辅助触头: (CQC22107346397)
1NO+1NC (3P,3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭),4P); 2NO+2NC (4P)
Ui:500V;Ith:5A;
AC-15,Ui/Ie:AC380V/AC400V/AC415V/0.26A ;
DC-13,Ui/Ie:DC110V,DC220V/DC250V/0.14A;
符合附录 N 的电子附件:
欠压脱扣器 AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、
DC24V、DC110V、DC220V/DC250V;
电动操作机构 AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、
DC24V、DC110V、DC220V/DC250V;
预付费分励脱扣器 AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、
DC24V、DC110V、DC220V/DC250V

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-18
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307001841

产品系列、型号、规格(附件):

3.3 型号的解释(Explanation of model/type):

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下:

N M 1 □ □ □ □ □ □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) — 企业特征代号

(2) — 塑料外壳式断路器

(3) — 设计代号

(4) — 行业特征代号(常规无此代号 B、P、T、H、F、J、G、NE、DC)

(5) — S 电子式(热磁式及电磁式无此代号)

(6) — 壳架等级电流

(7) — 短路分断能力级别代号(见注)

注:

短路分断能力级别代号: 普通型(代号 C)、经济型(代号 E)、标准型(代号 S)、通用型(代号 F)、
较高型(代号 H)、高分断型(代号 Q)、限流型(代号 R)。

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-12-18
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。