



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2024CQC107502-1160387  
(任务编号)

产品名称: 低压熔断器 (刀型触头熔断器)

型号: RT36-0 (NT0)


检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：低压熔断器（刀型触头熔断器） 型号：RT36-0(NT0) 商标：正泰 / CHINT 样品数量：2 台 样品来源：工厂送样	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号  生产企业：浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
收样日期：2024-01-26 完成日期：2024-03-04	

试验结论：依据 GB/T 13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：  
RT36-0(NT0)  
熔断体  
Un:AC500V, AC660V,AC690V;  
In:4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,35A,40A,50A,63A,80A,100A,125A,160A;  
额定分断能力: AC500V:120kA； AC660/690V:50kA;  
分断范围和使用类别：gG;  
熔断器支持件  
Un: AC500V, AC660V,AC690V;  
In:160A;  
极数:1P;

主检：丁甜甜 日期：2024.03.04	
审核：孙志军 日期：2024.03.04	
签发：倪琦 日期：2024.03.04	

备注：		
变更项目	变更前	变更后
变更内容	见附页	见附页
原证书编号	CQC2002010308007488	
原测试报告编号	00901-A2017CCC0308-2537171	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
1	尺寸	8.1.4	见报告 C009-A2005CCC0308-273395
2	电阻	8.1.5.1	
3	绝缘性能和隔离适用性	8.2	
4	耐电痕化	8.2.5	见报告 00901-A2017CCC0308-2537171
5	温升、耗散功率	8.3	见报告 C-040-06C0405-S
6	约定不熔断电流	8.4.3.1a	见报告 C009-A2005CCC0308-273395
7	约定熔断电流	8.4.3.1b	
8	额定电流	8.4.3.2	
9	门限	8.4.3.3.2	
10	过载	8.4.3.4	
11	约定电缆过载保护	8.4.3.5	见报告 C-040-06C0405-S
12	No.5 分断能力(I <sub>5</sub> ) ( AC )	8.5	
13	No.4 分断能力(I <sub>4</sub> ) ( AC )	8.5	
14	No.3 分断能力(I <sub>3</sub> ) ( AC )	8.5	
15	No.2 分断能力(I <sub>2</sub> ) ( AC )	8.5	
16	No.1 分断能力(I <sub>1</sub> ) ( AC )	8.5	见报告 C009-A2005CCC0308-273395
17	过电流选择性	8.7.4	
18	耐热性	8.9	见报告 00901-A2017CCC0308-2537171
19	触头不变坏验证	8.10	见报告 C009-A2005CCC0308-273395
20	熔断器支持件的机械强度	8.11.1.1	

## 检验项目汇总表

[illegible]