

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2005010304144883

发证日期: 2023 年 06 月 15 日

有效期至: 2032 年 01 月 18 日

| | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 委托人名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 制造商名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 生产企业名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及生产地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号 |
| 产品名称和系列、 规格、型号 | 星三角起动机 QJX2-80, QJX2-95 Ui:690V;Uimp:6kV; QJX2-80: AC-3: Ue/Ie:AC220V/380V/80A ; QJX2-95: AC-3: Ue/Ie:AC220V/380V/95A ; Us : AC24V , 36V , 42V , 48V , 110V , 120V , 127V , 200V , 208V , 220V , 230V , 240V , 277V , 380V , 400V , 415V , 440V , 460V , 480V , 500V , 525V , 600V , 660V(50Hz , 50/60Hz , 60Hz) ; 极数 : 3P; IP10 配用的辅助触头: 接触器本 体:AC-15:Ue/Ie:AC380V/400V/0.95A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/250V/0.15A. |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 14048.4-2020 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心