



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307669462

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
CB-60B;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年10月09日 有效期至：2029年08月01日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年08月02日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307669462

证书附页: 第 1 页 共 1 页

CB-60B; Ue: AC220V/230V/240V(1P、1P+N)、AC380V/400V/415V(2P、3P、3P+N、4P)、DC60V/110V(1P)、DC125V/220V(2P); Ui: 500V; In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; Uimp: 4kV; 过电流脱扣类型: 热磁式、单磁式; AC: Icu=Ics: 6000A; DC: Icu: 10000A (1P: 60V、2P: 125V); Ics: 7500A (1P: 60V、2P: 125V); Icu=Ics: 6000A (1P: 110V、2P: 220V); 选择性类别: A 类; 极数: 1P、1P+N (一个保护极, N 极可开闭)、2P、3P、3P+N (三个保护极, N 极可开闭)、4P; 适用于隔离用;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司