

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020970307001362

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：漏电保护器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T14048.2-2020
生产企业名称：温州正泰电源电器有限公司
生产企业地址：浙江省温州经济开发区滨海二道1318号

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2021-10-15
自我声明地点：浙江省温州市乐清市

生产者签章



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970307001362

产品系列、型号、规格:

NJL2-630Y、NJL2-400Y Ue: AC400V; Ui: 1000V; In: 630A (315A~630A) 可调、400A (200A~400A) 可调; 过电流脱扣器类型: 电子式; Ics: 42kA; Icu: 65kA; Icw: 8kA/1s; I Δ n: 100mA、200mA、300mA、400mA、500mA、600mA、800mA、1000mA 分级调节/AC 型; 漏电脱扣器的类型: 电子式; I Δ m: 25%Icu; 使用类别: B; 自动重合闸时间: 20s~60s; 极数: 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线)

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2021-10-15
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。