



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640626

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

热过载继电器

JR36-63; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC690V; Ie: 14A-22A、20A-32A、28A-45A、40A-63A; 脱扣级别: 20; 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ui: 380V; Uimp: 4kV; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.47A

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年06月11日 有效期至: 2029年06月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

