

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980302000482

浙江正泰电器股份有限公司（生产者） 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（生产者） 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年； 正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称：电动式隔离开关
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T14048.3-2017
生产企业名称：浙江正泰机电电气有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

联系人：陈文忠
电话：0577-62877777
电子邮箱：cwz@chint.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-08-27
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：



强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302000482



产品系列、型号、规格:

NH45D-16、NH45D-20、NH45D-25、NH45D-32、NH45D-40、NH45D-63、NH45D-80、NH45D-100、NH45D-125;
Ue: AC415V/690V; Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、63A、80A、100A、
125A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 125A; Icw: 5kA/1s; Icm (峰值): 7.65kA; 使用类别: AC-23B; 极数: 3P、
4P.型号解释详见附件

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000482

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

N H 45 D - □ / □ □
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) D: 表示带电动操作
- (5) 额定工作电流(A): 16、20、25、32、40、63、80、100、125
- (6) 极数: 3表示3极; 4表示4极
- (7) T: 表示具有远程控制功能(RS485 通讯接口); 无代号: 表示继电器控制功能

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-27
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。