

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107413433

发证日期: 2023 年 11 月 30 日

有效期至: 2033 年 11 月 29 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
NXMN-W125C、E、S、F、H、R; NXMNH-W125C、E、S、F、H、R; NXMNP-W125C、E、S、F、H、R; NXMF-W125C、E、S、F、H、R; NXMN-160C、E、S、F、H、R; NXMNH-160C、E、S、F、H、R; NXMNP-160C、E、S、F、H、R; NXMF-160C、E、S、F、H、R; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107413433

第1页 / 共2页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXMN-W125C、E、S、F、H、R; NXMNH-W125C、E、S、F、H、R;
NXMNP-W125C、E、S、F、H、R; NXMNF-W125C、E、S、F、H、R;
NXMN-160C、E、S、F、H、R; NXMNH-160C、E、S、F、H、R;
NXMNP-160C、E、S、F、H、R; NXMNF-160C、E、S、F、H、R;
Uimp: 8kV; Ui: 800V;
Ue: AC200V、AC200V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、AC660V/AC690V;
In:16A、20A、25A、30A、32A、40A、50A、60A、63A、65A、70A、75A、80A、85A、90A、100A、
110A、125A(NXMN□-W125);
In:16A、20A、25A、30A、32A、40A、50A、60A、63A、65A、70A、75A、80A、85A、90A、100A、
110A、125A、140A、150A、160A(NXMN□-160);
过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式;
额定短路分断能力:
C 型:(AC200V, AC380V/AC400V/AC415V) Ics=13kA, Icu=25kA
E 型:(AC200V, AC220V/AC230V/AC240V)、(AC380V/AC400V/AC415V)、(AC660V/AC690V);
Ics=30kA/20kA/4kA, Icu=40kA/20kA/8kA;
S 型:(AC200V, AC220V/AC230V/AC240V)、(AC380V/AC400V/AC415V)、(AC660V/AC690V);
Ics=30kA/20kA/4kA, Icu=50kA/36kA/8kA
F 型:(AC200V, AC220V/AC230V/AC240V)、(AC380V/AC400V/AC415V)、(AC660V/AC690V);
Ics=50kA/36kA/5kA, Icu=50kA/36kA/10kA
H 型:(AC200V, AC220V/AC230V/AC240V)、(AC380V/AC400V/AC415V)、(AC660V/AC690V)
Ics=50kA/36kA/5kA, Icu=75kA/50kA/10kA
R 型:(AC200V, AC220V/AC230V/AC240V)、(AC380V/AC400V/AC415V)、(AC660V/AC690V)
Ics=50kA/50kA/5kA, Icu=75kA/70kA/10kA
适用频率: 50Hz/60Hz; 选择性类别: A 类;
脱扣级别: 10A、10、20;
极数: 1P+N(1个保护极, N极不可开闭、仅C、E、S型)、2P(仅C、E、S型)、
3P、3P+N(3个保护极, N极不可开闭)、4P; 具有隔离功能(1P+N、3P+N除外);
配用的辅助触头: (CQC22107346397)
1NO+1NC; 2NO+2NC;
Ui: 500V; Ith: 5A;
AC-15, Ue/Ie: AC380V/AC400V/AC415V/0.26A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107413433

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

DC-13, Ue/Ie: DC110V、DC220V/DC250V/0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器:

AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、
DC24V、DC110V、DC220V/DC250V;

电动操作机构:

AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、
DC24V、DC110V、DC220V/DC250V;

预付费分励脱扣器 AC110V、AC220V/AC230V/AC240V、AC380V/AC400V/AC415V、
DC24V、DC110V、DC220V/DC250V;

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下:

NXMN □ - □ □
(1) (2) (3) (4)

- (1) —— 产品代号
- (2) —— 行业特征代号 (常规无此代号 P、H、F)
- (3) —— 160 壳架等级电流, W125: 电流段
- (4) —— 短路分断能力级别代号 (见注)

注:

短路分断能力级别代号: 普通型 (代号 C), 经济型 (代号 E), 标准型 (代号 S), 适用型 (代号 F) 较高型 (代号 H), 限流型 (代号 R);



中国质量认证中心