



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307667883

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流动作断路器

NL1E-63 Uimp: 4kV;Ui: 500V;Ue: AC230V (2P), AC400V (4P);In: 25A, 40A, 63A;I $\Delta$ n: 0.03A; 额定剩余动作类型: AC 型; 电子式;Im= I $\Delta$ m: 500A (25A, 40A), 630A (63A);极数: 2P, 4P;适用频率: 50/60Hz;适用于隔离。 适用频率: 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB/T 16916.1-2014;GB/T 16916.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 31 日 有效期至：2029 年 07 月 30 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

