



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304651973

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

软起动器

NJRP5-110/D6, NJRP5-150/D6, NJRP5-110/D4, NJRP5-150/D4; 具体参数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月03日 有效期至：2029年07月01日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304651973

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NJRP5-110/D6,NJRP5-150/D6,NJRP5-110/D4,NJRP5-150/D4

Uimp: 8kV;

Ui: 详见下表;

Ith: 详见下表;

Ue: 详见下表;

Ie: 详见下表;

Pe: 详见下表;

使用类别: AC-53b;

极数: 3P;

防护等级: IP20

产品型号	Pe	Ith	Ie	Ue	Ui
NJRP5-110/D6	30kW (Ue=AC220V)	103A	103A	AC200V-AC690V	1000V
	55kW (Ue=AC380V)				
	75kW (Ue=AC460V)				
	75kW (Ue=AC575V)				
	110kW (Ue=AC690V)				
NJRP5-150/D6	37kW (Ue=AC220V)	140A	140A		
	75kW (Ue=AC380V)				
	90kW (Ue=AC460V)				
	110kW (Ue=AC575V)				
	132kW (Ue=AC690V)				
NJRP5-110/D4	30kW (Ue=AC220V)	103A	103A	AC200V-AC415V	660V
	55kW (Ue=AC380V)				

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304651973


证书附页: 第 2 页 共 2 页

NJRP5-150/D4	55kW (Ue=AC415V)	140A	140A		
	37kW (Ue=AC220V)				
	75kW (Ue=AC380V)				
	75kW (Ue=AC415V)				

型号的解释:

(Explanation of model/ type)

N JR P 5 - □ / □ □



示例1: NJRP5-150/D6表示软起动器额定机型电流为150A, 主回路电压为AC200V-AC690V的软起动器。

示例2: NJRP5-150/D4表示软起动器额定机型电流为150A, 主回路电压为AC200V-AC415V的软起动器。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司