



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304635716

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰接触器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇蟾东工业区车站路1028号

**产品名称和系列、型号、规格**

交流接触器

CJX1-630/44K、CJX1-820/44K； $U_i$ :1000V； $U_{imp}$ :6kV； $I_{th}$ =700A（CJX1-630/44K）； $I_{th}$ =850A（CJX1-820/44K）；使用类别：AC-3； $U_e/I_e$ :AC220V/630A、AC380V/630A、AC660V/630A（CJX1-630/44K）； $U_e/I_e$ :AC220V/820A、AC380V/820A、AC660V/820A（CJX1-820/44K）； $U_s$ :AC 50Hz-60Hz/DC110V, 220V, 380V；级数：3P；配用的辅助触头（本体）：AC-15：AC380V/0.95A；DC-13：220V/0.15A； $I_{th}$ :10A；4NO4NC

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月30日 有效期至：2029年05月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

