



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:





申请编号: V2021CQC107502-887269
(任务编号)

产品名称: 辅助触头

型 号: AX-B5、AL-B5

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



| | |
|---|---|
| 样品名称: 辅助触头 型号: AX-B5、AL-B5 商 标: / 样品数量: 10 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-11-09 完成日期: 2021-11-17 | 委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格 | |
| 本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: AX-B5,AL-B5 Ui:500V;Uimp:4kV;lth:6A; AC-12:Ue/Ie:AC240V/6A,AC415V/3A; DC-12:Ue/Ie:DC130V/1A,DC48V/2A,DC24V/6A; IP20. | |
| 主检: 朱文华 签字:  日期: 2021-12-07 |  (检测机构名称 盖章) 2021年12月07日 |
| 审核: 陆维导 签字:  日期: 2021-12-07 | |
| 签发: 韩美丽 签字:  日期: 2021-12-07 | |
| 备注: AX-B5 :#01~#03#07#09#10 AL-B5 :#04~#06#08 | |

项目汇总表

[illegible]