

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2007010304236409

发证日期: 2023 年 02 月 27 日

有效期至: 2031 年 12 月 16 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
NC8-40/□□/□, NC8-50/□□/□, NC8-65/□□/□,
NC8-40/□□/□/□, NC8-50/□□/□/□, NC8-65/□□/□/□ ; 详细参数见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2007010304236409

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NC8-40/□□/□, NC8-50/□□/□, NC8-65/□□/□,
NC8-40/□□/□/□, NC8-50/□□/□/□, NC8-65/□□/□/□
Uimp: 8kV;
Ui: 690V;
Ue: AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V, AC660V/690V;
NC8-40/□□/□, NC8-40/□□/□/□:
Ith: 60A;
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/60A, AC380V/400V/415V/60A, AC660V/690V/60A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/40A, AC380V/400V/415V/40A, AC660V/690V/34A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/40A, AC380V/400V/415V/40A, AC660V/690V/34A
(NC8-40, NC8-40/W, NC8-40/Z, NC8-40/4/Z);
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/240V//18.5A, AC380V/400V/415V/18.5A, AC660V/690V/9A;
(NC8-40/4, NC8-40/22, NC8-40/4/W, NC8-40/22/W);

NC8-50/□□/□, NC8-50/□□/□/□:
Ith: 80A;
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/80A, AC380V/400V/415V/80A, AC660V/690V/80A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/50A, AC380V/400V/415V/50A, AC660V/690V/39A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/50A, AC380V/400V/415V/50A, AC660V/690V/39A
(NC8-50, NC8-50/W, NC8-50/Z, NC8-50/4/Z);
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/24A, AC380V/400V/415V/24A, AC660V/690V/12A;
(NC8-50/4, NC8-50/22, NC8-50/4/W, NC8-50/22/W);

NC8-65/□□/□, NC8-65/□□/□/□:
Ith: 80A;
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/80A, AC380V/400V/415V/80A, AC660V/690V/80A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/65A, AC380V/400V/415V/65A, AC660V/690V/42A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/65A, AC380V/400V/415V/65A, AC660V/690V/42A
(NC8-65, NC8-65/W, NC8-65/Z, NC8-65/4/Z);
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/240V/28A, AC380V/400V/415V/28A, AC660V/690V/14A
(NC8-65/4, NC8-65/22, NC8-65/4/W, NC8-65/22/W);



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2007010304236409

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

Us:

NC8-40 ~ 65, NC8-40/4 ~ 65/4, NC8-40/22 ~ 65/22:

AC24V, 36V, 42V, 48V, 110V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V, 277V, 380V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 600V, 660V; 50/60Hz, 50Hz;

NC8-40/W ~ 65/W, NC8-40/4/W ~ 65/4/W, NC8-40/22/W ~ 65/22/W:

AC/DC 100V-250V, 48V-130V, 24V-60V;

NC8-40/Z ~ 65/Z: DC: 24V, 48V, 110V, 120V, 125V, 220V, 3P;

NC8-40/4/Z ~ 65/4/Z: DC: 24V, 48V, 110V, 220V, 4P

极数: 3P, 4P;

外壳防护等级: NC8-40-65, NC8-40/W-65/W, NC8-40/Z ~ 65Z, NC8-40/4/Z ~ 65/4/Z: IP20(仅适用于正前侧),

NC8-40/4-65/4, NC8-40/22-65/22, NC8-40/4/W-65/4/W, NC8-40/22/W-65/22/W: IP10;

配用的辅助触头: (本体)


1NO+1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/415V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/250V/0.3A;

型号解释:



N 表示可逆产品, 非可逆时省略不写

Z 直流线圈, W 宽电压线圈, B 标准型, 省略不写

常闭主触头数量, 数量为 0 时, 省略不写

常开主触头数量, 数量为 3 时, 省略不写

常闭辅助触头数量, 3 极为 1 时、4 极为 0 时, 省略不写

常开辅助触头数量, 3 极为 1 时、4 极为 0 时, 省略不写

(AC-3、415V/400V/380V 时) 额定工作电流 (A)

设计序号

交流接触器

企业特征代号

注: 3P 产品辅助触头组合形式仅 1NO+1NC, 4P 产品主触头组合形式仅 4NO 和 2NO+2NC, 且不自带辅助触头。



中国质量认证中心