



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639839

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器
NC2-500、NC2-500Ns；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月07日 有效期至：2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639839

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NC2-500,NC2-500Ns

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ith: 630A;

Ue: AC380V/400V, AC660V/690V;

AC-1: Ue/Ie: AC380V/400V/630A,AC660V/690V/630A;

AC-3: Ue/Ie: AC380V/400V/500A,AC660V/690V/353A;

AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/500A,AC660V/690V/353A;

Us: AC110V,AC127V,AC220V,AC380V,50Hz;

极数: 3P;

配用的辅助触头模块:

F4:

1NO1NC,2NO,2NC,4NO,4NC,2NO2NC,1NO3NC,3NO1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639839

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释：

NC2-□□□□/□



极数（4 极，不注明表示 3 极）

派生代号，Z 表示直流操作，N 表示可逆接触器
(Ns 为水平安装；Nc 为垂直安装)

(AC-3, 380V/400V 时) 额定工作电流 (A)

设计序号

交流接触器

企业特征代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司