

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107335441

发证日期: 2022年03月21日

有效期至: 2032年03月20日

| | |
|-------------------|--|
| 委托人名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 |
| 制造商名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及注册地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 |
| 生产企业名称 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 及生产地址 | 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 |
| 产品名称和系列、 规格、型号 | 剩余电流动作断路器 NB5LE-40S、NB5PLE-40S、NB5HLE-40S、NB5JLE-40S、NB5GLE-40S、NB5NELE-40S ; Uimp : 4kV ; Ui : 500V ; Ue : AC230V/240V ; In : 6A , 10A , 16A , 20A , 25A , 32A , 40A ; 瞬时脱扣类型 : C、D 型 ; I _{Δn} : 10mA、30mA/AC 型 , 30mA/A 型 , 50Hz ; I _{cs} =I _{cn} : 4.5kA ; 额定剩余动作类型 : A 型、AC 型 , 一般型 , 电子式 ; I _{Δm} : 500A ; 极数 : 1P+N(带 一个保护极 , N 极可开闭) ; 适用于隔离 |
| 产品标准和技术要求 | GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008 |
| 认证模式 | 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督 |

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心