



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNA S L0483

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:





申请编号: V2021CQC107502-831267
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: DZ158-125、DZ158-125H

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: DZ158-125、DZ158-125H</p> <p>样品数量: 6</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2021-08-03</p> <p>完成日期: 2021-08-12</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>DZ158-125、DZ158-125H Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ue: AC 230V(1P)、AC 400V(2P、3P、4P); In: 63A、80A、100A、125A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; DZ158-125: Ics=Icu: 6kA; DZ158-125H: Ics=7.5kA、Icu=10kA; 选择性类别: A类; 极数: 1P、2P、3P、4P(均为保护极, 适用于隔离用);</p>	
<p>主检: 龙玺 签名:  日期: 2021-08-14</p>	
<p>审核: 傅炳 签名:  日期: 2021-08-15</p>	
<p>签发: 杜量 签名:  日期: 2021-08-16</p>	
<p>备注:</p> <p>示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图</p> <p>DZ158-125 4P 125A: K-1;</p> <p>DZ158-125 3P 125A: I-1、III-1;</p>	

