



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307629173

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
NM3DC-400HV, NM3DC-630HV；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年01月08日 有效期至：2029年05月12日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年05月13日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307629173

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NM3DC-400HV, NM3DC-630HV

U_{imp}: 12kV;

U_i: 1600V;

U_e: DC1500V;

I_n: NM3DC-400HV: 200A, 225A, 250A, 280A, 300A, 315A, 350A, 400A;

NM3DC-630HV: 200A, 225A, 250A, 280A, 300A, 315A, 350A, 400A, 450A, 500A, 550A, 630A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

I_{cs}: F 型: 15kA, E 型: 15kA、25kA (5ms);

I_{cu}: F 型: 15kA, E 型: 15kA、25kA (5ms);

选择性类别: A;

适用于隔离;

配用的辅助触头: AX40-M3DC, AL40-M3DC, AXL40-M3DC, SHTA40-M3DC,

SHTB40-M3DC, UVTA40-M3DC, UVTL40-M3DC, UVTB40-M3DC, UVTAX40-

M3DC, UVTBL 40-M3DC;

1N01NC;

I_{th}: 5A;

AC-15: U_e/I_e: AC110V/5A, AC240V/4A, AC415V/2A;

DC-13: U_e/I_e: DC110V/0.25A, DC220V/0.25A

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器: AC220~240V 50/60Hz, AC380~415V 50/60Hz, DC24V, DC220V;

电动操作机构: AC/DC220-240V 50/60Hz, DC24V;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司