



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305715332

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、型号、规格**

自动转换开关电器

NXZHB-63、NXZHBP-63、NXZHB-63、NXZHBN-63、NXZHBNP-63、NXZHB-63 Ui:  
690V; Ue: AC230V/AC240V (2P、3P、4P); AC400V/AC415V (3P、4P); Uimp: 4 kV、2.5 kV  
(控制器); Ie: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; Ith: 63A; Icm: 1200A; Icw: 800A/1s;  
Iq: 100 kA; 适用频率: 50Hz/60Hz; 使用类别: AC-33iB; AC-33B; 极数: 2P、3P、4P; 防护等级: IP30  
(除接线端子外); 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 30 日 有效期至：2029 年 10 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305715332

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

NXZHB□□- 63 / □ □ □ □

- 附加功能（常规无代号、T：通讯、Y遥控）
- 控制器类型（手动产品无代号、A、B、C、D、E）
- 转换特征（常规无代号、Q快速型）
- 极数（2、3、4）
- 壳架等级额定电流
- 行业特征代号（常规无代号、P、F）
- 产品生命周期代号（常规无代号、N）
- 产品代号

注：1、控制器类型代号：A 基本型，B 标准型，C:高级型，D 智能型，E 专用型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司