

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980309000164

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 热过载继电器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T 14048.4-2020  
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司  
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-15  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980309000164


产品系列、型号、规格:

JR36-20; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC690V; Ie: 0.25A-0.35A、0.32A-0.5A、0.45A-0.72A、0.68A-1.1A、1A-1.6A、1.5A-2.4A、2.2A-3.5A、3.2A-5A、4.5A-7.2A、6.8A-11A、10A-16A、14A-22A、20A-32A; 脱扣级别: 10A; 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ui: 380V; Uimp: 4kV; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.47A

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-15  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。