



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305664557

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

NZ1HP-63S, NZ1PP-63S, NZ1NEP-63S, NZ1P-63S, NZ1HP-125S,
NZ1PP-125S, NZ1NEP-125S, NZ1P-125S $U_{imp}(kV): 8kV$; $U_i: 800V$;
 $U_e: AC400V/AC415V, 50Hz$;

$I_e: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A$ (NZ1HP-63S, NZ1PP-63S, NZ1NEP-63S, NZ1P-63S);

$I_e: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A$ (NZ1HP-125S,

NZ1PP-125S, NZ1NEP-125S, NZ1P-125S); 使用类别: AC-33iB; $I_q(kA): 100kA$;

$I_{cm}(kA): 15kA$; $I_{cw}(kA): 10kA(30ms)$; ATSE 型式: PC 级; 极数: 3P, 4P; 外壳防护

等级: IP30 (接线端除外); 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月26日 有效期至: 2029年07月25日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305664557

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

NZ1 □ - □ □ / □ □ □



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司