



产品认证证书

证书编号：CQC2002010305009939

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机床电气制造有限公司(V019825)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

组合开关

HZ10-10; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ith: 10A; Ue: AC380V, DC220V; Ie: 10A(AC-22A、DC-21A),
3A(AC-3); Icw: 200A/1s; Icm(峰值): 280A; 使用类别: AC-22A、DC-21A、AC-3; 极数:
1P、2P、3P、4P

产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年05月15日 有效期至：2024年11月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>