

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107371471

发证日期: 2023 年 05 月 30 日

有效期至: 2032 年 05 月 30 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 鼎佳电器有限公司
及生产地址 浙江省温州市乐清市柳市镇新光大道 A1-A9 号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流保护断路器
NXMSPLE-125、NXMSPLE-250、NM2LC-125□/A、NM2LC-250□/A ; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 12 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107371471

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXMSPLE-125、NXMSPLE-250、NM2LC-125□/A、NM2LC-250□/A;

Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V;

In: 125A(50A~125A 可调), 250A(100A~250A 可调);

过电流脱扣器类型: 电子式; M 型 (NM2LC-125□/A、NM2LC-250□/A): Ics: 35kA, Icu: 50kA, Icw: 10kA/1s; H 型 (NM2LC-125□/A、NM2LC-250□/A): Ics: 65kA, Icu: 85kA, Icw: 10kA/1s; H 型 (NXMSPLE-125、NXMSPLE-250): Ics: 35kA, Icu: 50kA, Icw: 10kA/1s; R 型 (NXMSPLE-125、NXMSPLE-250): Ics: 65kA, Icu: 85kA, Icw: 10kA/1s;

剩余电流脱扣器类型: 电子式; I_{Δn}: 1000mA(30mA 仅非延时

/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA 分级可调);

额定剩余动作类型: AC 型; I_{Δm}: 25%Icu;

选择性类别: B 类; 极数: 3P+N(三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用);

自动重合闸时间: 20s~60s(仅 NM2LC, 且 30mA 档不具备重合闸功能)

型号解释:

<u>N</u>	<u>M</u>	<u>2</u>	<u>LC</u>	-	<u>□</u>	/	<u>□</u>	/	<u>□</u>	<u>□</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			

(1)企业代号

(2)类别代号

(3)设计序号

(4)功能代号

(5)额定电流 (A) 125、250

(6)分断能力代号: H (省略不写): 高分断型; M 标准型

(7)显示方式代号: Y (省略不写): 液晶显示; S 数码管显示

(8)控制器类型: A 基本型

<u>N</u>	<u>XMS</u>	<u>P</u>	<u>LE</u>	-	<u>□</u>	/	<u>□</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		

(1)企业代号

(2)类别代号

(3)行业代号

(4)功能代号

(5)额定电流 (A) 125、250

(6)分断能力代号: H、R



中国质量认证中心