

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2012010304563981

发证日期: 2023 年 08 月 14 日

有效期至: 2031 年 12 月 08 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器  
NC8-115,NC8-150,NC8-170,NC8-115/N,NC8-150/N,NC8-170/N,NC8-115/W,NC8-150/W,NC8-170/W,NC8-115/W/N,NC8-150/W/N,NC8-170/W/N; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 19 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2012010304563981

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NC8-115, NC8-150, NC8-170, NC8-115/N, NC8-150/N, NC8-170/N, NC8-115/W, NC8-150/W,  
NC8-170/W, NC8-115/W/N, NC8-150/W/N, NC8-170/W/N

Ui: 690V; Uimp: 8kV;

Ith: 200A (NC8-115, NC8-150), 275A (NC8-170);

NC8-115:

AC-1: Ue/Ie: AC380V/400V/660V/690V/200A;

AC-3, AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/115A, AC660V/690V/86A;

NC8-150:

AC-1: Ue/Ie: AC380V/400V/660V/690V/200A;

AC-3, AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/150A, AC660V/690V/107A;

NC8-170:

AC-1: Ue/Ie: AC380V/400V/660V/690V/275A;

AC-3: Ue/Ie: AC380V/400V/170A, AC660V/690V/118A;

AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/150A, AC660V/690V/107A;

Us: AC/DC 110~127V, 220~240V, 380~415V (NC8-115, NC8-150, NC8-170,  
NC8-115/N, NC8-150/N, NC8-170/N); 50/60Hz;

AC/DC 24~60V, 48~130V, 100~250V, 250~500V (NC8-115/W, NC8-150/W, NC8-170/W,  
NC8-115/W/N, NC8-150W/N, NC8-170/W/N); 50/60Hz;

极数: 3P;

外壳防护等级: IP10;

配用的辅助触头模块(外置):

NCF1-11C

1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/250V/0.15A

NCF1-11C(已获证, 原证书编号: CQC2015010305819787)

1NO1NC;



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2012010304563981

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页


纸号:

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A;

型号解释:



中国质量认证中心