



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304633100

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

NC5NE-410S, NC5NE-410S/N, NC5NE-500S, NC5NE-500S/N,
NC5NE-670S, NC5NE-670S/N, 见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月23日 有效期至：2029年05月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304633100

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NC5NE-410S, NC5NE-410S/N, NC5NE-500S, NC5NE-500S/N,
NC5NE-670S, NC5NE-670S/N

Uimp: 12kV;

Ui: 1250V;

Ith: 410A (NC5NE-410S, NC5NE-410S/N),

500A (NC5NE-500S, NC5NE-500S/N),

670A (NC5NE-670S, NC5NE-670S/N);

使用类别: AC-1;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NC5NE-410S, NC5NE-410S/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/410A, AC380V/400V/410A, AC660V/690V/410A;

NC5NE-500S, NC5NE-500S/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/500A;

NC5NE-670S, NC5NE-670S/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/670A, AC380V/400V/670A, AC660V/690V/670A;

Us: AC/DC 110V~127V, 220V~240V, 380V~415V, 50/60Hz;

极数: 3P;

配用的辅助触头(外置): NCF1-11C/B(已获证, 证书编号为: 2024010305630549)

1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: 220V/0.3A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304633100

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司