

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307868772

发证日期: 2020 年 06 月 24 日

有效期至: 2031 年 03 月 05 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
NBHLE-40Y; Ue : 230V/240V ; Uimp : 4kV ; Ui : 690V ; In : 6A , 10A , 16A , 20A , 25A , 32A , 40A ; IΔn : 30mA ; 额定剩余动作类型 : AC 型、A 型 , 电子式 ; IΔn 动作时间 : $t \leq 0.1s$; IΔm : 3000A ; 瞬时脱扣类型 : B 型 , C 型 ; Ics : 6000A ; Icn : 6000A ; 额定频率 : 50/60Hz ; 极数 : 1P+N (N 极可开闭) ;

产品标准和技术要求 GB/T16917.1-2014,GB/T16917.22-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陈昕

陆梅

中国质量认证中心