



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307668024

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NB310L; Ui:500V;Uimp:4kV;Ue:AC400V;In:6A,10A,13A,16A,20A,25A,32A,40A;
瞬时脱扣类型:B型,C型; I Δ n:30mA;额定剩余动作类型:AC型,A型;电磁
式;I Δ m:3kA;Ics=Icn:6kA;极数:3P+N(3个保护极,N极可开闭);适用于隔离。

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.21-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月31日 有效期至:2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

