

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307001944

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	剩余电流保护断路器
产品系列、型号、规格:	NM8NL-250; 详见附件
依据的标准:	GB/T 14048.2-2020
生产企业名称:	上海诺雅克电气有限公司
生产企业地址:	上海市松江区思贤路3857号

联系人:	陈文忠
电话:	0577-62877777
电子邮箱:	cwz@chint.com
指定签字人:	

自我声明时间:	2021-10-22
自我声明地点:	浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001944


产品系列、型号、规格(附件):

上限参数:  
NM8NL-250  
Uimp:8kV;  
Ui:1000V;  
Ue: AC380V/400V/415V,AC440V;  
In: 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A(热磁式,电磁式);  
32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A (电子式);  
过电流脱扣器类型: 热磁式,电磁式,电子式;  
Ics=Icu;  
AC380/400/415V:36kA/50kA/70kA/100kA/150kA(C/S/Q/H/R);  
AC440V:36kA/50kA/70kA/100kA/150kA(C/S/Q/H/R);  
Icw:电子式: 1kA 1s(In≤63A), 2kA 1s(63<In≤160A),3kA 1s(In≥180A);  
额定剩余动作电流(IΔn):  
RCD1:0.03A/0.1A/0.3A/1A 四档可调 (30mA 非延时型,其余档位均为非延时型和延时型)  
RCD2:0.05A/0.2A/0.5A/2A 四档可调 (非延时型和延时型)  
额定剩余动作类型:AC 型,A 型;  
漏电流脱扣器的类型:电子式;  
剩余电流动作和分断能力(IΔm):25%Icu;  
选择性类别:A(热磁式,电磁式),B(电子式);  
脱扣级别: 5/10/20;  
极数:3P,4P;  
适用于隔离;  
适用范围频率:50Hz/60Hz;  
配用的辅助触头和报警触头:AX21-M8, AL21-M8: CQC 证书编号: CQC2013010304602112  
1NO1NC;  
Ith:5A;  
AC-15:Ue/Ie:AC110V/5A,AC240V/4A,AC415V/2A;  
DC-13:Ue/Ie:DC110V/0.25A,DC220V/0.25A;  
符合附录 N 的电子附件:  
欠压脱扣器:UVT22-M8  
额定电源电压: AC48V, AC110V, AC220~240V, AC380~415V,DC24V,DC48V,DC110V  
~120V,DC220V;  
电动操作机构: MOD22-M8  
额定电源电压: AC110V, AC220~240V, AC380~415V,DC24V,DC110V,DC220V;

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-10-22  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。