



2014001380A



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0308-2602376  
(任务编号)

产品名称: 半导体设备保护用熔断体

型 号: HDLRS3-200(RS3-200)

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司






<p>样品名称: 半导体设备保护用熔断体 型号: HDLRS3-200(RS3-200) 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-06-26 完成日期: /</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号  生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号  生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公 司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江 路 2 号</p>
---	--

试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HDLRS3-200(RS3-200)  
Un: AC250V, AC500V;  
In: 125A, 150A, 200A;  
额定分断能力: 50kA;  
分断范围和使用类别: aR.

主检: 朱文华 签名:  日期: 2017-07-17  
审核: 尤雪元 签名:  日期: 2017-07-17  
签发: 许建林 签名:  日期: 2017-07-17



备注

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准换版	GB/T 13539.4-2009	GB/T 13539.4-2016

- 2. 原 3C 认可报告编号: C009-A2011CCC0308-1102487;
- 3. 出具试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所;
- 4. 原 3C 证书编号: 2002010308007468;
- 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

